














Таблица замен старых моделей 5кВ измерителей изоляции MEGGER  
на новые 2007 года

WWW.MEGATESTER.RU

Старая модель		Новая замена
<b>BM11D</b>  5кВ 500ГОм		<b>MIT-510</b> Дополнит. к BM-11 и BM-21 -15ТОм - подсветка дисплея - Тестирование от батарей или 220В - Высокий тестовый ток 3мА - Заводской сертификат калибровки - таймер 
<b>BM21</b> WWW.MEGATESTER.RU  5кВ 5ТОм	 	<b>MIT 520(MIT 1020)</b> WWW.MEGATESTER.RU Дополнительно к BM-21 USB и RS-232 Загрузка результатов тестирования на ПК в реальном времени. Автоматическое измерение коэф поляризации, диэлектрич разряда и тест ступенчатым напряжением 
<b>BM25</b>  5кВ 5ТОм		<b>MIT 520(MIT 1020)</b> Дополнительно к BM-25 -15ТОм (35ТОм для 10кВ) - подсветка дисплея - Тестирование от батарей или 220В - Высокий тестовый ток 3мА - Встроенная память - Тест прошел / не прошел - Заводской сертификат калибровки 
<b>S1-5001/S1-5005</b>  5кВ 5ТОм 5мА		<b>MIT S1-552 (S1-1052)</b> WWW.MEGATESTER.RU Дополнительно к S1 -15ТОм (35ТОм для 10кВ) - подсветка дисплея - Тестирование от батарей или 220В - Высокий тестовый ток 5мА - Встроенная память - USB и RS-232 интерфейсы - Тест прошел / не прошел - Заводской сертификат калибровки 

**Megger** R

WWW.MEGATESTER.RU

Официальный представитель компания МТЕСТ  
Санкт Петербург  
тел. (812) 969 83 63